

DEZEMBRO/2013		REDE DE DISTRIBUIÇÃO				
SISTEMA	V E N C I M E N T O	Local	CIORO RESIDUAL LIVRE	COR	TURBIDEZ	COLIFORMES TOTAIS / FECAIS
			V.M.P. 2,0	V.M.P. 15,0	V.M.P. 5,0	AUSÊNCIA
			mg/l	PtCo Cor	NTU	UFC/100ml de amostra
SETOR ETA	10	Centro	0,58	0	0,07	AUSENTE
	10	V. Di Santi				
	15	Jd. Contendas				
	15	P.R. Laranjeiras				
	15	Jd. Sobral II				
	15	Jd. Beira Rio				
	20	V. Rosa (parte baixa)				
	20	Vila Rosa (parte alta)				
	20	Centro Ind. Des. Nadir				
	25	Jd. Bela Vista				
	25	V. Buscardi				
	25	Santa Cruz (parte baixa)				
	25	V. Fucci				
SETOR TALAVASSO	20	V. Sargi	0,81	0	0,06	AUSENTE
	20	Jd. Scalize				
	20	Jd. Pagliuso				
	20	Jd. Alvorada				
	20	Resid. Ipiranga				
	20	Vila Romana				
	20	Jd. Paineiras				
	20	Jd. Taquarão				
	20	Conj. Vale do Sol				
	20	Rincão Novo				
	20	Tennis Park				
	20	Loteamento Dr. Adail N. da Silva				
	20	Jd S. Sebastião (parte alta)				
	20	Conj. Francisco Romano				
	20	C. M. Lopes Moreno				
	20	Jd. Ribeirãozinho				
	20	Jd. São Sebastião (parte baixa)				
	20	Res. Osmar Giroto				
	20	Jd. São Luiz				
	20	Nova Prudente				
SETOR SANTO ANTONIO	25	Jd. Santa Cruz (parte alta)	0,76	0	0,07	AUSENTE
	25	Jd. Sesquicentenário				
	25	Jd. dos Ipês				
	25	Jd. Santo Antonio				
	25	Jd. Paraíso				
	25	Jd. Micalli				
	25	Jd. Vinícius de Moraes				
	25	Jd. Martinelli				
	25	Jd. Maria Luiza				
	25	Portal Itamaracá				
	25	Jd. Sobral I				
SETOR JURUPEMA	20	JURUPEMA	0,71	0	0,13	AUSENTE
SETOR VILA NEGRI	15	VILA NEGRI	0,77	0	0,08	AUSENTE
SETOR GUARIROBA	25	GUARIROBA	0,78	0	0,09	AUSENTE