

NOVEMBRO/2012		REDE DE DISTRIBUIÇÃO						
VENCI- MEN- TO	Local	CIORO RESIDUAL LIVRE	COR	TURBIDEZ	pH	FLUOR	COLIFORMES TOTAIS / FECALIS	
		V.M.P. 2,0	V.M.P. 15,0	V.M.P. 5,0	de 6,0 a 9,5	de 0,6 a 0,8	AUSENCIA	
SISTEMA		mg/l	PtCo Cor	NTU	-	mg/l	UFC/100ml de amostra	
Estação de Tratamento de Água	10	Centro	0,66	0	0,08	8,10	0,7	AUSENTE
	15	Jd. Contendas						
	15	P.R. Laranjeiras						
	25	Jd. Bela Vista						
	25	V. Buscardi						
	25	Santa Cruz (parte baixa)						
	25	V. Fucci						
	20	V. Rosa (parte baixa)						
	10	V. Di Santi						
	15	Jd. Sobral II						
15	Jd. Beira Rio							
Poço Distrito Industrial	20	Vila Rosa (parte alta)	0,85	0	0,10	7,62	0,8	AUSENTE
	20	Centro Ind. Des. Nadir						
Poço Talavasso	20	V. Sargi	0,59	0	0,14	8,28	0,7	AUSENTE
	20	Jd. Scalize						
	20	Jd. Pagliuso						
	20	Jd. Alvorada						
	20	Resid. Ipiranga						
	20	Vila Romana						
	20	Jd. Paineiras						
	20	Jd. Taquarão						
	20	Conj. Vale do Sol						
	20	Rincão Novo						
	20	C. M. Lopes Moreno						
	20	Jd. Ribeirãozinho						
	20	Jd. São Sebastião (parte baixa)						
20	Res. Osmar Giroto							
20	Jd. São Luiz							
20	Nova Prudente							
Poço Tennis Park	20	Tennis Park	0,67	0	0,08	8,17	0,8	AUSENTE
Reservatório Loteamento Dr. Adail N. da Silva	20	Loteamento Dr. Adail N. da Silva	0,63	0	0,08	9,22	0,6	AUSENTE
Poço Rua José B. Lima Poço Maria Lourdes Baptista	20	Jd S. Sebastião (parte alta)	0,66	0	0,09	8,75	0,7	AUSENTE
	20	Conj. Francisco Romano						
Poço Itamaracá	25	Jd. Santa Cruz (parte alta)	0,55	0	0,08	7,50	0,5	AUSENTE
	25	Portal Itamaracá						
	25	Jd. Sobral I						
Poço Antonio Marcondes	25	Jd. Sesquicentenário	0,73	0	0,11	8,28	0,7	AUSENTE
	25	Jd. dos Ipês						
	25	Jd. Santo Antonio						
Poço Durval Souza	25	Jd. Paraíso	0,79	0	0,11	8,43	0,7	AUSENTE
	25	Jd. Micalli						
	25	Jd. Vinícius de Morais						
	25	Jd. Martinelli						
Poço Maria Luiza	25	Jd. Maria Luiza	0,70	0	0,11	8,53	0,7	AUSENTE
JURUPEMA	20	JURUPEMA	0,81	0	0,14	7,03	0,7	AUSENTE
VILA NEGRI	15	VILA NEGRI	1,03	0	0,25	6,44	0,8	AUSENTE
GUARIROBA	25	GUARIROBA	0,67	0	0,07	6,92	0,6	AUSENTE